



➤ Parafoudres contre les surtensions transitoires

➤ Stations d'épuration et de traitement des eaux



Réseau électrique

1	Centre de transformation TYPE 1 (Effets directs de la foudre)	ATSHOCK
----------	--	---------

Y a-t-il plus de 10m de câble de séparation?

OUI	NON
↓	↓ Bobine de coordination ATLINK
2	Bâtiment central TYPE 2 (effets atténués de la foudre) ATSUB65
3	Centre de contrôle de moteurs (CCM) TYPE 2 ET PERMANENTES (effets atténués de la foudre) ATCONTROL /R
4	Tableau de bord TYPE 3 (effets électromagnétiques atténués) ATCOVER

- ligne d'alimentation électrique
- ligne téléphonique
- ligne de transmission de données
- ligne coaxiale

Téléphonie et Transmission de Données

TYPE 2 et 3 (coordonnée)	5	Senseurs (PH, Débitmètres, Oxygène,...) ATLINE
	6	Antennes de transmission ou de télémétrie ATFREQ
	7	Ligne téléphonique ATFONO